



АКТ
обследования внутриквартирного газового
оборудования и систем дымоудаления (вентиляции)
в многоквартирном доме №17мкр."В"

Комиссия в составе:

Техника МУП "ЖКХ" - Кузнецовой С.В.

Слесаря газового хозяйства МУП - Фириковым В.П.

Слесаря по обл. систем вентиляции и дымоудаления МУП КАПЦОВА Г.В.

выполнили поквартирное обследование внутриквартирного газового оборудования и систем дымоудаления.

В ходе обследования установлено:

Номер квартир	Кол-во вентканалов	Скорость движения воздуха		Заключение	Состояние газ. плиты	Наличие утечек	Герметичность соединений	Состояние вх. крана	Заклучение
		Кухня	Санузел						
1	2	0,27	0,26	исправно	удовлетворительно	отсутствует	гермет-я восстановлен	проведена профили-	исправно
2	2	0,25	0,23	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
3	2			исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
4	2	0,21	0,23	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
5									
6	2	0,32	0,3	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
7	2	принудит	принудит	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
8	2	0,21	0,22	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
9	2	0,28	0,24	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
10	2	0,32	0,23	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
11	2	принудит	0,27	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
12	2	0,23	0,21	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
13	2	0,28	0,24	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
14	2								
15	2	0,31	0,27	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
16	2	принудит	0,32	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
17					квартира не жилая	отсутствует			исправно
18	2	0,33	0,28	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	стоит заглушка	антисанитария после пожара
19	2	0,23	0,27	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
20	2	0,23	0,27	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
21	2	0,31	0,27	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
22	2	0,28	0,27	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
23	2	0,33	0,27	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
24	2	0,27	0,28	исправно	удовлетворительно	отсутствует	гермет-я восстановлен	проведена профили-	исправно
25	2	0,31	0,27	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
26	2	принудит	0,32	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
27	2	0,28	0,31	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	установлен прибор учета, исправно
28	2	0,31	0,27	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
29	2	0,31	0,32	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
30	2	принудит	принудит	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
31	2	0,32	0,3	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
32	2	0,34	0,3	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
33	2	0,24	0,25	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
34	2	0,37	0,31	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
35	2	0,28	0,31	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
36	2	0,23	0,24	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
37	2	0,33	0,28	исправно	удовлетворительно	отсутствует	гермет-я восстановлен	проведена профили-	исправно
38	2	0,23	0,25	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
39	2	0,27	0,24	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
40	2	0,24	0,23	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
41	2	0,24	0,27	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
42	2	0,23	0,25	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
43	2	0,24	0,23	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
44	2	0,23	0,27	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
45	2	0,32	0,31	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
46	2	0,33	0,29	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
47	2	0,31	0,27	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
48	2	0,32	0,3	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
49	2	0,3	0,28	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
50	2	0,23	0,28	исправно	удовлетворительно	отсутствует	гермет-я восстановлен	проведена профили-	исправно
51	2	0,2	принудит	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
52	2	0,27	0,24	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
53	2	0,2	0,23	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
54	2	0,31	0,29	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
55	2	0,32	0,3	исправно	удовлетворительно	отсутствует	гермет-я восстановлен	проведена профили-	исправно
56	2	0,23	0,27	исправно	ючена газ.плита по заявке абон	отсутствует	гермет-я восстановлен	проведена профили-	исправно
57	2	0,28	0,24	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
58	2	0,23	0,24	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно
59									
60	2	0,27	0,3	исправно	удовлетворительно	отсутствует	герметично	удовлетворительно	исправно

СОГЛАСОВАНО: Председатель Совета МКД

Корнелия И.В.