



УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МУП "ЖКХ"
 И.А. Любомудров
 2017 г.

АКТ
 обследования внутриквартирного газового
 оборудования и систем дымоудаления (вентиляции)
 в многоквартирном доме №28 мкр. "В"

Комиссия в составе:
 Техника МУП "ЖКХ" _____ Никоноровой Р.Г.
 Слесаря газового хозяйства МУП "ЖКХ", Капцовым Г.В.
 Слесаря по обл. систем вентиляции и дымоудаления МУП "ЖКХ" _____ Капцовым Г.В.
 выполнили поквартирное обследование внутриквартирного газового оборудования и систем дымоудаления.
 В ходе обследования установлено:

Номер квартиры	Кол-во вентканалов	Скорость движения воздуха		Заключение	Состояние газ. плиты	Наличие утечек	Герметичность соединений	Состояние вх. крана	Заключение
		Кухня	Санузел						
1.	2	0,5	0,5	исправно	удовл.	устранено	восстановлена	удовл.	исправно
2.	2	не предоставлен доступ в помещение							
3.	2	0	0,5	треб. Чистка	удовл.	нет	герметично	удовл.	исправно
4.	2	0,3	0,3	исправно	удовл.	нет	герметично	удовл.	исправно
5.	2	0	0	треб. Чистка	удовл.	устранено	восстановлена	профилактика	исправно
6.	2	не предоставлен доступ в помещение							
7.	2	0,9	0,2	исправно	удовл.	устранено	восстановлена	профилактика	исправно
8.	2	0,2	прин	исправно	удовл.	устранено	восстановлена	профилактика	исправно
9.	2	0,5	0,2	исправно	удовл.	нет	герметично	удовл.	исправно
10.	2	не предоставлен доступ в помещение							
11.	2	прин	прин	исправно	удовл.	нет	герметично	удовл.	исправно
12.	2	не предоставлен доступ в помещение							
13.	2	0,6	0,8	исправно	удовл.	нет	герметично	удовл.	исправно
14.	2	0,4	0,3	исправно	удовл.	нет	герметично	удовл.	исправно
15.	2	не предоставлен доступ в помещении							
16.	2	0,6	0,4	исправно	удовл.	устранено	восстановлена	профилактика	исправно
17.	2	прин	прин	исправно	удовл.	нет	герметично	удовл.	исправно
18.	2	1	0,3	исправно	удовл.	устранено	восстановлена	профилактика	исправно
19.	2	0,5	0,3	исправно	удовл.	нет	герметично	удовл.	исправно
20.	2	прин	прин	исправно	удовл.	устранено	восстановлена	профилактика	исправно
21.	2	не предоставлен доступ в помещении							
22.	2	0,4	прин	исправно	удовл.	нет	герметично	удовл.	исправно
23.	2	0,5	прин	исправно	удовл.	устранено	восстановлена	профилактика	исправно
24.	2	0,6	прин	исправно	удовл.	нет	герметично	удовл.	исправно
25.	2	прин	прин	исправно	удовл.	нет	герметично	удовл.	исправно
26.	2	не предоставлен доступ в помещении							
27.	2	не предоставлен доступ в помещении							
28.	2	не предоставлен доступ в помещении							
29.	2	0,4	0,3	исправно	удовл.	нет	герметично	удовл.	исправно
30.	2	не предоставлен доступ в помещении							
31.	2	0,4	0,3	исправно	удовл.	нет	герметично	удовл.	исправно
32.	2	0,4	прин	исправно	удовл.	нет	герметично	удовл.	стоит заглушка
33.	2	прин	0,5	исправно	удовл.	нет	герметично	удовл.	исправно
34.	2	не предоставлен доступ в помещении							
35.	2	не предоставлен доступ в помещении							
36.	2	прин	прин	исправно	удовл.	нет	герметично	удовл.	исправно
37.	2	0,7	0,4	исправно	удовл.	нет	герметично	удовл.	исправно
38.	2	прин	0,3	исправно	удовл.	нет	герметично	удовл.	исправно
39.	2	0,5	0,6	исправно	удовл.	нет	герметично	удовл.	исправно
40.	2	0,6	0,3	исправно	удовл.	нет	герметично	удовл.	исправно
41.	2	прин	0,5	исправно	удовл.	устранено	восстановлена	профилактика	исправно
42.	2	0,4	0,4	исправно	удовл.	устранено	восстановлена	профилактика	исправно
43.	2	не предоставлен доступ в помещении							
44.	2	0,4	0,4	исправно	удовл.	нет	герметично	удовл.	исправно
45.	2	0,6	0,3	исправно	удовл.	нет	герметично	удовл.	исправно
46.	2	0,3	0,4	исправно	удовл.	нет	герметично	удовл.	исправно
47.	2	0,3	0,2	исправно	удовл.	нет	герметично	удовл.	исправно
48.	2	обр.тяга	обр.тяга	треб. Чистка	удовл.	нет	герметично	удовл.	исправно
49.	2	0,2	0,3	исправно	удовл.	нет	герметично	удовл.	треб. Чистка
50.	2	0,3	0,8	исправно	удовл.	устранено	восстановлена	профилактика	исправно
51.	2	не предоставлен доступ в помещении							
52.	2	0,8	нет дост.	исправно	удовл.	нет	герметично	удовл.	исправно
53.	2	прин	0,3	исправно	удовл.	нет	герметично	удовл.	исправно
54.	2	0,6	0,2	исправно	удовл.	нет	герметично	удовл.	исправно
55.	2	0,5	0,3	исправно	удовл.	нет	герметично	удовл.	исправно
56.	2	0,5	0	треб. Чистка	удовл.	нет	герметично	удовл.	исправно
57.	2	0	0	треб. Чистка	удовл.	нет	герметично	удовл.	треб. Чистка

Согласовано: Председатель Совета МКД г. Золотых *г. Золотых*
 "14" 08 2017