



УТВЕРЖДАЮ:  
 Директор МУП "ЖКХ"  
 И.А. Лобовудов  
 14.05 2019 г.

АКТ № 23 от

**выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту внутримаршевого газового оборудования  
 и обследованию систем дымоудаления (вентиляции)**

г. Пушкино Московской области

Заявщик: собственники помещений в многоквартирном доме № 28 "Б" в лице уполномоченного представителя Колмакская С.А. (Фамилия, имя, отчество)

Исполнитель: Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальные хозяйства" городского округа Пушкино Московской области в лице подраздела специализации ООО "Техническая служба" по Договору №14/19 от 27.08.2018 г.

Основание для выполнения работ: Договор на техническое обслуживание и ремонт ВМО № ВМО-Г-19 от 27.01.2019г.

Срок проведения работ: апрель 2019 года

Работы проводили:

Техник ООО "Техническая служба" Коробова Е.М.  
 Следовый газового хозяйства ООО "Техническая служба" Канев В.В., Борозов А.Е.


Состав выполненных работ:


визуальная проверка целостности и соответствия принятым требованиям ВГО	V
визуальная проверка наличия свободных доступов к ВГО	V
проверка герметичности соединений и идентификация устройств приборным методом (Газоанализатором ФГ122 №7804082 соответствует требованиям технических условий Ту ВУ 100162047-033-2009)	V
разборка и очистка горелки ВГО	V
проверка наличия газа в дымоходе (вентиляционном) канале, опрессовка соединительных труб	V
инструктаж Заявщика (Абонента) по безопасному пользованию газом в быту	V


В ходе ТО ВМО и обследования системы дымоудаления (вентиляции) установлено:

номер квартиры	Исполн. вент. каналов	Скорость движения воздуха		Заключение о состоянии вент. системы	Состояние газ. плиты	Наличие утечек	Герметичность соединений	Состояние из. вент.	Заключение
		Кухня	Санузел						
1	2	0,6	0,37	исправно	удовлетворительное	отсутствуют	герметично	удовлетворительное	исправно
2	2	0,75	0,4	исправно	удовлетворительное	отсутствуют	герметично	удовлетворительное	исправно
3						не предоставлен доступ			
4	2	1,4	0,22	исправно	удовлетворительное	отсутствуют	герметично	удовлетворительное	исправно
5	2	0	0,2	треб. чистка-кухня	удовлетворительное	отсутствуют	герметично	удовлетворительное	исправно
6						не предоставлен доступ			
7	2	0,43	0,5	исправно	удовлетворительное	отсутствуют	герметично	удовлетворительное	исправно
8						не предоставлен доступ			
9						не предоставлен доступ			
10	2	0,3	0,45	исправно	удовлетворительное	отсутствуют	герметично	удовлетворительное	исправно
11	2	принуд.	0,15	треб. чистка-кухня	удовлетворительное	отсутствуют	герметично	удовлетворительное	исправно
12	2	0,7	принуд.	исправно	отсутствует газ. плита	отсутствуют	герметично	удовлетворительное	исправно
13	2	0,2	0,2	исправно	удовлетворительное	отсутствуют	герметично	удовлетворительное	исправно
14	2	0,7	0,3	исправно	удовлетворительное	отсутствуют	герметично	удовлетворительное	исправно
15						не предоставлен доступ			
16						не предоставлен доступ			
17	2	принуд.	0,5	исправно	удовлетворительное	отсутствуют	герметично	удовлетворительное	исправно
18	2	0,4	0,45	исправно	удовлетворительное	отсутствуют	герметично	удовлетворительное	исправно
19	2	0,5	0,25	исправно	удовлетворительное	отсутствуют	герметично	удовлетворительное	исправно
20	2	0,52	0,2	исправно	удовлетворительное	отсутствуют	герметично	удовлетворительное	исправно
21						не предоставлен доступ			
22	2	0,17	0,15	треб. чистка-кухня, с/у	удовлетворительное	утечка	восстановлена	удовлетворительное	исправно
23	2	0,5	принуд.	исправно	удовлетворительное	отсутствуют	герметично	удовлетворительное	исправно
24	2	0,73	принуд.	исправно	удовлетворительное	отсутствуют	герметично	удовлетворительное	исправно
25	2	принуд.	принуд.	исправно	удовлетворительное	отсутствуют	герметично	удовлетворительное	исправно
26						не предоставлен доступ			
27						не предоставлен доступ			
28						не предоставлен доступ			
29	2	0,5	0,5	исправно	удовлетворительное	отсутствуют	герметично	удовлетворительное	исправно
30						не предоставлен доступ			
31						не предоставлен доступ			
32	2	1,2	0,5	исправно	удовлетворительное	отсутствуют	герметично	удовлетворительное	исправно
33	2	0,83	0,65	исправно	удовлетворительное	отсутствуют	герметично	удовлетворительное	исправно
34						не предоставлен доступ			
35	2	0,5	0,67	исправно	удовлетворительное	отсутствуют	герметично	удовлетворительное	исправно
36	2	0,4	0,5	исправно	удовлетворительное	отсутствуют	герметично	удовлетворительное	исправно
37	2	1	0,75	исправно	удовлетворительное	отсутствуют	герметично	удовлетворительное	исправно
38	2	принуд.	0,4	исправно	удовлетворительное	отсутствуют	герметично	удовлетворительное	исправно
39	2	0,45	0,63	исправно	удовлетворительное	отсутствуют	герметично	удовлетворительное	исправно
40	2	0,82	0,6	исправно	удовлетворительное	отсутствуют	герметично	удовлетворительное	исправно
41	2	0,55	0,7	исправно	удовлетворительное	отсутствуют	герметично	удовлетворительное	исправно
42	2	0,5	0,75	исправно	удовлетворительное	отсутствуют	герметично	удовлетворительное	исправно
43	2	принуд.	принуд.	исправно	удовлетворительное	утечка			
44	2	0,31	0,74	исправно	удовлетворительное	отсутствуют	герметично	удовлетворительное	исправно
45						не предоставлен доступ			
46						не предоставлен доступ			
47	2	0,12	0,25	треб. чистка-кухня	удовлетворительное	отсутствуют	герметично	удовлетворительное	исправно
48						не предоставлен доступ			
49	2	0,5	0,35	исправно	удовлетворительное	отсутствуют	герметично	удовлетворительное	исправно
50	2	0,4	0,7	исправно	удовлетворительное	отсутствуют	герметично	удовлетворительное	исправно
51						не предоставлен доступ			
52	2	принуд.	0,3	исправно	отсутствует газ. плита	отсутствуют	герметично	удовлетворительное	установлена заглушка
53	2	0,09	принуд.	треб. чистка-кухня	удовлетворительное	отсутствуют	герметично	удовлетворительное	исправно
54	2	2,5	0,6	исправно	удовлетворительное	отсутствуют	герметично	удовлетворительное	исправно
55	2	1	0,5	исправно	удовлетворительное	отсутствуют	герметично	удовлетворительное	исправно
56	2	0,38	завл. собств.	исправно	удовлетворительное	отсутствуют	герметично	удовлетворительное	исправно
57	2	0,16	завл. собств.	треб. чистка-кухня	удовлетворительное	отсутствуют	герметично	удовлетворительное	исправно

Работы по техническому обслуживанию ВКО и обследованию системы дымоудаления (вентиляции) выполнены в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством, проведен инструктаж потребителей газа и вручена инструкция по правилам безопасного пользования газом в быту. Заказчик претензий к объему, качеству и срокам выполненных работ не имеет.

Работу выполнили: Слесарь газового хозяйства ООО "Техническая служба"  Кытов В.В.  
(подпись, расшифровка подписи)

Слесарь газового хозяйства ООО "Техническая служба"  Борзов А.Е.  
(подпись, расшифровка подписи)

Техник ООО "Техническая служба"  Коробова Е.М.  
(подпись, расшифровка подписи)

Уполномоченный представитель собственников помещений в многоквартирном доме № 28 "Б"  Коломынская Т.И.  
(подпись, расшифровка подписи)

Акт составлен в 2-х экземплярах